

冷媒漏えい検知システム（JRA GL-17 適合）対象機種一覧

冷媒漏えい検知システムは、リモートメンテナンス契約 RISSA へのお申し込みが必要となります。

ターボ冷凍機

機種	冷媒漏えい検知対応
RTBF 型	○
RTBF-V 型	○

冷媒漏えい検知性能判定試験結果

製品種類/構成	JRA 又は JIS 規格の区分	試験条件	判定結果
RTBA050V	JIS B 8621 遠心冷凍機	JIS B 8621 遠心冷凍機 冷凍能力試験 標準定格条件による	合格

スクリーチャー

機種	冷媒漏えい検知対応
RHSDW-402M 型	○
RHSDW-402MV 型	○

冷媒漏えい検知性能判定試験結果

製品種類/構成	JRA 又は JIS 規格の区分	試験条件	判定結果
RHSDW402MV	JIS B 8613 ウォーターリング ユニット	JIS B 8613 ウォータリング ユニット 定格冷却能力試験条件による	合格

スクリーチャー

機種	冷媒漏えい検知対応
RHSDW-202M 型	○
RHSDW-202MV 型	○

冷媒漏えい検知性能判定試験結果

製品種類/構成	JRA 又は JIS 規格の区分	試験条件	判定結果
RHSDW202MV	JIS B 8613 ウォーターリング ユニット	JIS B 8613 ウォータリング ユニット 定格冷却能力試験条件による	合格